

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1118/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №382 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 1118 от 13 ноября 2019 г. выданного заместителем начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Ленц Е.В

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «27» ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
проведена внеплановая выездная проверка

старшим инспектором ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы Поповичевой Ольгой Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №382 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, 3а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнени е)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Высота в свету выхода в тамбур (помещение №64) и непосредственно на улицу в западной лестничной клетки менее 1,9м.	П.1 ч.2 ст.1, ч.3 ч.4 ст.4, ч.1 ст.6,ч.3,4ст.4 Федерального закона№123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.12.2020г.	

2.	Высота в свету выхода в тамбур (помещение №11) в восточной лестничной клетке менее 1,9м.	П.1 ч.2 ст.1, ч.3 ч.4 ст.4, ч.1 ст.6,ч.3,4ст.4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.12.2020г.	
----	--	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по г. Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по г. Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабре 2020 г.
(месяц, год).


Старший инспектор ОНДиПР по городу Челябинску Поповичева О.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » 11 2019 г.

М.Л.П. •



Предписание для исполнения получил:


(подпись)
« » 2019 г.

27.11.2019 Захаров В.А.
(должность, фамилия, инициалы)
Зав. ДОУ № 382 Захаров В.А.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99