

Предписание № 710/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №382 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Смирнова А.А. № 710 от 07.11.2018

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «22» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
«30» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
проведена внеплановая выездная проверка

старшим инспектором ОНДиПР №3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы Поповичевой Ольгой Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №382 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, За

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Прединя	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Высота в свету выхода в тамбур (помещение №64) и непосредственно на улицу в западной лестничной клетке менее 1,9м.	П.1 ч.2 ст.1, ч.3 ч.4 ст.4, ч.1 ст.6.ч.3.4ст.4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. в. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.10.2019г.	

2.	Высота в свету выхода в тамбур (помещение №11) в восточной лестничной клетке менее 1,9м.	П.1 ч.2 ст.1, ч.3 ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.10.2019г.
----	--	---	--------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР № 3 или заместителю начальника ОНДиПР № 3 по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2019 г.
(месяц, год).

Старший инспектор ОНДиПР № 3 Поновичева О.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » 11 2018 г.



Предписание для исполнения получил:
(подпись)

Завезуцкий Александр В.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« » 2018 г.