

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Челябинской области**

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: gpn@blaze.uu.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3**

г. Челябинск, ул. Копейское шоссе, 35, телефон (351) 254-72-65, 254-72-71; lengpn@mail.ru

**Предписание № 714/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад  
№ 382 г. Челябинска»**

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору № 714 от 08.11.2017, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 12 ч.30 мин. до 13 ч. 00 мин. 30.11.2017 (на объекте), с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 м. 30.11.2017 (в ОНДиПР №3) проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору Чухаевым Петром Сергеевичем объекта защиты эксплуатируемого МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, 3-а, совместно с заведующим МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска» - Нагорной Валентиной Афанасьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п./п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1-й этаж				
1	Выполнить высоту в свету выхода в тамбур (помещение № 64) и непосредственно на улицу в западной лестничной клетке не менее 1.9 м.	п.1 ч.2 ст.1, ч. 3 ч. 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч.3,4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г., п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.11.2018	
2	Выполнить высоту в свету выхода в тамбур (помещение № 11) в восточной лестничной клетке не менее 1,9 м.	п.1 ч.2 ст.1, ч. 3 ч. 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч.3,4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г., п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.11.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР №3, заместителю начальника ОНДиПР №3 по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016 года)

Государственный инспектор  
отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы № 3  
по пожарному надзору



П.С. Чухаев

«30» ноября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Александр Васильевич Андреевич (подпись)  
(должность, фамилия, инициалы)

«01» 12 2017 г.

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99; Телефон «Доверия» СРЦ 8 (391) 298-55-47;  
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 216-99-99.

Кондратьев (подпись) 30.11.17  
П.С. Чухаев (подпись)