



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску)

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

14.09.2022 № ИВ-229-26805

На № 38 от 06.09.2022

Заведующему Муниципального
бюджетного дошкольного учреждения
«Детский сад № 382 г. Челябинска»

Широковой С. В.

ул. Котина, д. 3 а,
г. Челябинск, 454071

О направлении решения

Уважаемая Светлана Валерьевна!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания.

Приложения: на 2 л. в 1 экз.

Главный государственный инспектор
г. Челябинска по пожарному надзору

А.В. Огороков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41D04D2A061055F69721AD5798A6B49B3FBA
Владелец: Огороков Андрей Валерьевич
Действителен с 12.07.2021 по 12.10.2022

Поповичева Ольга Сергеевна
8-950-740-05-35

Получено: 29.11.2022.
Заведующий, МБДОУ
«РС №382 г. Челябинска»
Великая Широкова С.В.

Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных с исполнением ранее выданного Предписания.

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Поповичева О.С. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 741/1/1 от 25.08.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному учреждению «Детский сад №382 г. Челябинска» (далее по тексту — МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 3 а, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 741 от 25.08.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.09.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. На 1 этаже в коридоре медицинского блока, в коридоре вблизи пищеблока для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (обои) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1, (КМ1) не представлены — предоставлены копии плана устранения нарушений требований пожарной безопасности, товарная накладная №39550 от 23.12.2021, сертификат соответствия №0439434, приложение № 0084000, сертификат соответствия №0015491, письмо №232-15/058 от 18.09.2018, сертификат соответствия №0008664, сертификат соответствия №0018486, декларация о соответствии, всего на 8 листах;

2. На 1 этаже в лестничной клетке 1 этажа (групповой ячейки 9, 10) для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (деревянные декоративные щиты) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1, (КМ0) не представлены — проведена огнезащитная обработка деревянных щитов со всех сторон включая деревянные крепления. Предоставлена копия сертификата соответствия на огнебиозащитный состав для обработки деревянных конструкций «Фенилак», фотоснимок, всего на 3 листах;

3. На 1 этаже в группе №1, группе №2 для частичной отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (фотообои) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1, (КМ2) не представлены — фотообои демонтированы. Предоставлены копии

плана устранения нарушений требований пожарной безопасности, товарная накладная №39550 от 23.12.2021, сертификат соответствия №0439434, приложение № 0084000, сертификат соответствия №0015491, письмо №232-15/058 от 18.09.2018, сертификат соответствия №0008664, сертификат соответствия №0018486, декларация о соответствии отделочного материала, всего на 8 листах;

4. На 2 этаже в кабинете физ.инструктора, кабинет медсестры по спелеокамере для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (обои, стеновые пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1, (КМ2) не представлены — в указанных помещениях проведен ремонт, демонтированы обои и стеновые панели. Предоставлены копии плана устранения нарушений требований пожарной безопасности, товарная накладная №39550 от 23.12.2021, сертификат соответствия №0439434, приложение № 0084000, сертификат соответствия №0015491, письмо №232-15/058 от 18.09.2018, сертификат соответствия №0008664, сертификат соответствия №0018486, декларация о соответствии, всего на 8 листах;

5. На 1 этаже помещение (фактически в складе завхоза, второй отсек помещения) не обеспечена системой автоматической пожарной сигнализацией — произведен монтаж дымовых пожарных извещателей в указанном отсеке помещения, предоставлен фотоснимок на 1 листе;

6. На 2 этаже в игровых помещениях групп № 7, 8, 10 для покрытия пола применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (линолеум) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1, (КМ2) не представлены — Предоставлены копии счет фактуры №421 от 23.12.2021, сертификат соответствия №0498111, экспертное заключение №78-20-09.006.Л.25316 от 14.08.2020, сертификат соответствия № 0009390, приложение к сертификату №0015273, сертификат соответствия №2050277, приложение к сертификату №0516824, фотоснимки, всего на 10 листах.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 741/1/1 от 25.08.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектора
города Челябинска
по пожарному надзору



О.С. Поповичева

Акт выполнено: 29.11.2022.

Заведующий, МБДОУ ДС № 382 г. Челябинска

В.В. Шифанова С.В.